



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

Departamento de Ciclo Hídrico

FECHA: 29 de mayo de 2008.

DESTINATARIO:
Sr. ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO PARCENT
Carrer de L'Ajuntament, 11
03792 PARCENT

En relación con la conversación telefónica del día 27 te comunico que no disponemos del aforo, realizado por la propia mercantil constructora del pozo (Sondeos de la Comunidad Valenciana, S.A.).

Solamente nos consta que se aforó en 1989 durante 72 horas, con un caudal de 51 m³/h y un descenso de 10 m. Se desconoce la "forma" de la curva de descensos. El agua se situaba a 5 m. de profundidad, por lo que era una época húmeda. El sondeo tiene 250 m. de profundidad, entubado en PVC Ø= 180 mm.

Este sondeo parece que tiene la tubería de PVC aplastada, por ello "alguien" construyó otro próximo, con 200 m de profundidad, entubado en Ø= 350 mm, que es el que se instala en el marco del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1991.

Este segundo pozo, en 1997, con el nivel a 51,3 m de profundidad, al extraer un caudal de 13 l/s con la bomba a 110 m. se agotaba en 20 minutos.

Por ello, en ese año 1997, el Ciclo Hídrico de la Diputación intenta profundizar el pozo encontrándose que existe un trépano en el fondo del mismo, además de estar el pozo desviado, por lo que es imposible la profundización.

En cualquier caso, estos pozos solamente están conectados con el acuífero principal en épocas húmedas. Cuando descienden los niveles en los pozos de la Comunidad Valle del Pop (piscina) y en los de Benichembla, el "bloque" que captan los pozos a los que nos estamos refiriendo se desconecta, por lo que estos se agotarían en caso de explotación.

Un saludo

EL JEFE DEL SERVICIO

Fdo. Luis Rodríguez Hernández.

